

**Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре**  
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02  
ф.8 (3467) 35-18-39 E-mail: gpnugps@guhmao.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях,  
Нефтеюганск и Нефтеюганскому району**

(наименование органа государственного надзора)

628303, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а  
дом, телефон: 8 (3463) 22-36-47, E-mail: ogpn-yugansk@rambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 5/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
средняя общеобразовательная школа № 6**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора по пожарному надзору (по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) Варлова Евгения Юрьевича от 16 января 2020 г. № 5, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«24» января 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа.

«31» января 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(2 рабочих дня, 5 рабочих часов) проведена внеплановая выездная проверка:

Кудрявцевой Екатериной Олеговной, инженером отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Объекта защиты - здание школы, используемая (эксплуатируемая) юридическим лицом: муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №6, по адресу: ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, МКР. 6 Пионерный, д. 5, совместно с директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №6 Поштаренко Ольгой Григорьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указыва
-------	--	---	--------------------------------------	---

		по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ия пожарной безопасности	ется только выполнение)
1.	Ограждение на крыше находится в неисправном состоянии	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	15.05.2020	
2.	Фактическое значение избыточного давления и скорости истечения приточного воздуха в тамбур-шлюзе не соответствуют установленным требованиям (подпор воздуха в тамбур-шлюзе 4 Па, скорость истечения приточного воздуха через открытый дверной проем 0.02 м/с.	ст. 4, ст. 56, ст. 85, ч. 7 ст. 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 11 таблицы № 1 ГОСТ Р 53300-2009 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний	15.05.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер отделения госпожнадзора  
ОНД и ПР (по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району)  
УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Е.О. Кудрявцева  
«31» января 2020 г.



Предписание для исполнения получил(а):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)  
«31» января 2020 г.

Кочегаренко О.Г.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)